

防火対応マニュアル

火災は一瞬のうちに人々の生命や財産さらには企業等の信用を失わせてしまいます。火災を未然に防ぎ、火災発生時の被害を最小限に抑えるには、定期的な自主点検や訓練が重要となってきます。(中規模以上の特定施設に関しては自主点検必須です)

自主点検チェック表

項 目		確 認 内 容	
防火設備他	防火戸	・閉鎖不良となる障害物が置かれていないか？ ・円滑に開閉できるか？	☐ ☐
	防火シャッター	・閉鎖不良となる障害物が置かれていないか？ ・円滑に昇降できるか？	☐ ☐
	非常用進入口 (消防隊用)	・窓、扉に標識があるか？ ・侵入時、障害となる物品は置かれていないか？	☐ ☐
	消火栓 連結送水管	・消火活動時、障害となる物品は置かれていないか？ (容易に操作できる状態か？)	☐
避難施設	主要避難通路	・有効幅が確保されているか？ ・避難上支障となる障害物は置かれていないか？	☐ ☐
	非常階段	・非常照明は正常に点灯するか？ ・避難に支障となる障害物は置かれていないか？	☐ ☐
	扉	・閉鎖不良となる障害物は置かれていないか？ ・円滑に開閉できるか？	☐ ☐
	避難階の出入口	・避難扉の鍵は内部から容易に開けれるか？ ・出入口付近に障害物は置かれていないか？	☐ ☐
	避難器具	・降下場所に障害物はないか？	☐
厨房機器	レンジ、コンロ、 フライヤー、 湯沸器	・ガス配管に亀裂・劣化・損傷はないか？ ・燃烧器具周辺部に炭化している箇所はないか？ ・燃烧機器周辺に可燃物が置かれていないか？ ・油脂分が発生する機器の天板及びグリスフィルターは清掃されているか？ ・排気ダクトは清掃されているか？ ・電気配線等に劣化、損傷、過熱等はないか？	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
電気設備	各配電盤	・変形、変色、過熱、異臭等はないか？ ・盤内にほこりが堆積していないか？	☐ ☐
	コンセント	・劣化、損傷、変色等はないか？ ・無理なタコ足接続は行っていないか？ ・コンセントと電源プラグの間にほこり等が堆積していないか？	☐ ☐ ☐
その他	緊急連絡表 各マニュアル	・最新の情報に更新されているか？ ・整理整頓されているか？ ・避難経路図は見えやすい状態で掲示されているか？	☐ ☐ ☐
	対応備品	・拡声器、ヘルメット、ハンドライト、担架等が所定の位置にあるか？ ・劣化、破損等がないか？	☐ ☐

※多種多様な施設・設備がある為、上記項目については一例となります。

また、建物の規模・用途・収容人数によっては自主点検が必須となります。

管理権原者(オーナー)及び防火・防災管理者と共に協議を行い点検表を作成しましょう。